



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса 121, тел. 41-03-80, факс 44-17-39
тел. доверия 8(8422) 39-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области 432071, г. Ульяновск, К. Маркса 121, тел/факс 42-64-06, WWW.ugpn.ru,

E-mail: ugpnuln@mail.ru,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дмитровграду,
Мелекесскому и Новомалыклинскому районам Ульяновской области
433510 Ульяновская область г. Дмитровград ул. Масленникова -89 телефон: 5-01-87,
5-10-80 ond.dimitrovgrad@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73-1-2021/0162pc / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: И.о. Директора Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени Героя Советского Союза В.А. Маркелова с. Старая Сахча муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнения решения Главного государственного инспектора г. Дмитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области по пожарному надзору Мещерякова Владимира Владимировича № 73-1-2021/0162pc от «20» октября 2021 года в период с «22» октября 2021 г. по «08» ноября 2021 г. государственным инспектором г. Дмитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского района Ульяновской области по пожарному надзору старшим лейтенантом вн. службы Семерий Тимуром Александровичем проведена **плановая** проверка в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.о. директора Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени Героя Советского Союза В.А. Маркелова с. Старая Сахча муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» Владимиркина Елена Сергеевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по по-	Срок устранения нарушения обязательных требований по-	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

	нарушения	жарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	жарной безопасности	
1.	Устройство для самозакрывания двери, разделяющей коридор детского сада и лестничную клетку.	п. 14, 24, 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее ППР в РФ)	01.08.2022г.	
2.	Устройство для самозакрывания двери, разделяющий коридор и лестничную клетку (второй этаж) возле кабинета № 21, отсутствует.	П. 14, 24, 29 ППР в РФ	01.08.2022г	
3.	Устройство для самозакрывания двери, разделяющий коридор и лестничную клетку (второй этаж) возле помещения музея, отсутствует.	П. 14, 24, 29 ППР в РФ	01.08.2022г	
4.	Устройство для самозакрывания двери, разделяющий коридор и лестничную клетку (третий этаж) возле кабинета ОБЖ, отсутствует.	П. 14, 24, 29 ППР в РФ	01.08.2022г	
5.	Устройство для самозакрывания двери, разделяющий коридор и лестничную клетку возле кабинета иностранного языка, отсутствует.	П. 14, 24, 29 ППР в РФ	01.08.2022г	
6.	Устройство для самозакрывания двери, разделяющий общий коридор и лестничную клетку (первый этаж) возле помещения тепло узла, отсутствует.	П. 14, 24, 29 ППР в РФ	01.08.2022г	
7.	Категорирование помещения вентиляционной по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» руководителем организации не обеспечено, на входной двери отсутствует обозначение его категории и класса зоны.	П. 12 ППР в РФ	01.08.2022г	
8.	Категорирование помещения электрощитовой по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение	П. 12 ППР в РФ	01.08.2022г	

	<p>класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» руководителем организации не обеспечено, на входной двери отсутствует обозначение его категории и класса зоны.</p>			
9.	<p>Категорирование бытового помещения (фактически используемое в качестве складского помещения) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» руководителем организации не обеспечено, на входной двери отсутствует обозначение его категории и класса зоны.</p>	<p>П. 12 ППР в РФ</p>	<p>01.08.2022г</p>	
10.	<p>Дверное полотно «бытового помещения» в помещении столовой, которое фактически используется как складское помещение, имеет предел огнестойкости менее EI 30. На дверь не предоставлен сертификат пожарной безопасности. Дверное полотно выполнено из пластикового профиля.</p>	<p>ч. 3 ст. 87, ч. 1, ч. 3 ст. 88, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ); п. 5.6.4. СП 4.13130.2013</p>	<p>01.08.2022г</p>	
11.	<p>Дверное полотно помещения электроцитовой с неустановленным пределом огнестойкости, требуемый предел огнестойкости должен составлять не менее EI 30. На дверь не предоставлен сертификат пожарной безопасности.</p>	<p>ч. 3 ст. 87, ч. 1, ч. 3 ст. 88, №123-ФЗ; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013</p>	<p>01.08.2022г</p>	
12.	<p>Помещение «солевой комнаты» не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>ст. 83, 103 №123-ФЗ; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 20.07.2020 N 539</p>	<p>01.08.2022г</p>	

13.	Запор на двери эвакуационного выхода ведущий из помещения столовой на улицу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ.	01.08.2022г	
14.	Руководитель организации не обеспечил требуемый предел огнестойкости несущих металлических конструкций кровли. Требуемый предел огнестойкости металлических несущих конструкций кровли R 90.	ч. 2, ст. 87, таб. 21 ФЗ 123; п. 5.4.3. СП2.13130.2020	01.08.2022г	
15.	Стены наружные с внешней стороны с фасадными системами должны иметь класс пожарной опасности К0, с применением НГ облицовки, отделки и теплоизоляции. В предоставленном сертификате соответствия № С- RU.АБ09.В.00439 группа горючести заявлена как Г3 и Г4.	ст. 87 ч. 11 № 123-ФЗ; п. 5.2.3 СП 2.13130.2020	01.08.2022г	
16.	Чердачное помещение отделено от помещения третьего этажа правого крыла здания, металлическим дверным полотном (люком) с неустановленным пределом огнестойкости, требуемый предел огнестойкости должен составлять не менее EI 30. На люк не предоставлен сертификат пожарной безопасности.	Ст. 87, 88, ч. 11, ч. 13 таб. 21, 23, 24 № 123-ФЗ, п. 4.17 СП 4.13130.2013	01.08.2022г	
17.	Чердачное помещение отделено от помещения третьего этажа левого крыла здания, металлическим дверным полотном (люком) с неустановленным пределом огнестойкости, требуемый предел огнестойкости должен составлять не менее EI 30. На люк не предоставлен сертификат пожарной безопасности.	Ст. 87, 88, ч. 11, ч. 13 таб. 21, 23, 24 № 123-ФЗ, п. 4.17 СП 4.13130.2013	01.08.2022г	
18.	Косоуры лестничного марша (со второго на первый этаж) здания в помещении тепло узла имеют предел огнестойкости менее требуемого (требуется R 90, фактически R 8).	ст. 58, 87 № 123-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 5.18* табл. 4.	01.08.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени Героя Советского Союза В.А. Маркелова с. Старая Сахча муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»

Владимиркина Е. С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

08.11.2018 (дата, подпись)

Государственный инспектор г. Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районам Ульяновской области по пожарному надзору старший лейтенант вн. службы Семерий Т.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

08.11.2018 (дата, подпись)

